



URZĄD MIASTA I GMINY
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel. fax. (52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

18.03.2021

6308/03/2021/P

Skierowano do: ... podpis

N.HK.9051.38.2021

Nakło nad Notecią 17.03.2021r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	L.9051.2.11.1.21/LF	10.03.2021r.	DPS Nakło nad Notecią ul. Parkowa - kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu
2.	L.9051.2.11.1.2021/LM	10.03.2021r.	DPS Nakło nad Notecią ul. Parkowa - kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu
3.	L.9051.2.11.2.21/LF	10.03.2021r.	Przepompownia ul. Armii Krajowej
4.	L.9051.2.11.2.2021/LM	10.03.2021r.	Przepompownia ul. Armii Krajowej

dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku

STWIERDZA :

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobrano próbkę wody z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią.

Wykonano badanie próbki wody w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań Nr L.9051.2.11.1.2021/LM z dnia 13.03.2021r. (punkt poboru: DPS Nakło nad Notecią ul. Parkowa - kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu) **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na obecność bakterii grupy coli (oznaczona wartość: 1jtk/100ml; dopuszczalna wartość: 0jtk/100ml).