



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-naklo

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BUDOWNICTWA I MIESZKAŃCÓW

Wpłynęło: 30.03.2021

Nr: 0948103120 1 P

Ilość załącz.: 1
Skierowano do: ... podpis

N.HK.9051.44.2021

Nakło nad Notecią 29.03.2021r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią**

30.03.2021

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 195), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2046/Wo/2021	18.03.2021r.	DPS Nakło nad Notecią ul. Parkowa - kran metalowy w pomieszczeniu magazynowym

dokonał oceny pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanego wyniku

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbkę wody z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią.

Wykonano badanie próbki wody w zakresie mikrobiologicznym, w związku ze wszczętym w dniu 15.03.2021r. postępowaniem administracyjnym, dotyczącym jakości wody.

Badanie wykazało, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań **odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Wodę można spożywać bez ograniczeń.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią
ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

2. a/a

F-PSSE-NA/N/96 z dnia 18.02.2009r.

strona 1/stron 1