GEOsolutions Tomasz Michałek
ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz
NIP: 953-223-49-67 REGON: 361423991
tel. 696 995 812 e-mail:biuro@geosolutions.org.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: H16G

Rejon: działka nr 136/5
Miejscowość: Bielawy
Gmina: Nakło
Powiat: nakielski

Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
Zleceniodawca: Pracownia M-Bud Mirosław Młynarek
Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michałek

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 60.60 m n.p.m. | Głębokość: 4.50 m
Skala 1 : 25 | Data wiercenia: 2020-12-05

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg ISO	Głębokość pobrania próbki	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0	Jumbo		Płyta betonowa		1.90	B	mw		szg	I
				nN(H,gc,Pd)	0.10	nasyp niekontrolowany, ciemnobrązowy zbudowany z humusu, gruzu ceglanego oraz piasku drobnego	Mg						
				nN(Pd,gb)	1.10	nasyp niekontrolowany, szary zbudowany z piasku drobnego oraz gruzu betonowego	Mg						
			2.0	Pd	1.60	piasek drobny, brązowy	FSa	3.10	B	mw/w			II
			3.0					4.20	B				
			4.0		4.50								

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Kartę opracował: mgr inż Tomasz Michałek