

OBIEKTY ISTNIEJĄCE
I.1. Pompa osadu surowego.
I.2 Stacja przygotowania polimeru.
I.3 Układ dozowania polimeru
I.4 Szafa sterownicza wirówki dekantacyjnej
I. 5 Wirówka dekantacyjna

ZASILANIE Z ROZDZIELNI nN

ZASILANIE Z ROZDZIELNICY TR W POM. 1.2

INSTALACJA ISTNIEJĄCA

S NR1 - SZAFKA STERDWNICZA - CENTRALNA - nr 1 - DOSTARCZA PRODUCENT
(zbiornik buforowy, PS250, reaktor, UNS1, PT650, silos, PS250SIL)
- doprowadzić światłowód z budynku socjalno-technicznego i połączyć z konwerterem SFP-RJ45 z którego wyprowadzić przewód ethernetowy i połączyć w szafie sterowniczej nr1
- kabel zasilający YSTY5x50mm2 wyprowadzić z posadzki w korycie
- kabel nad posadzką 200 cm + zapas 200 cm,

SZAFKA STERDWNICZA - nr 2 - DOSTARCZA PRODUCENT
(przenośniki ślimakowe od wirówki + awaryjne - 3 szt.)
- kabel zasilający YSTY 5x16mm2 wyprowadzić z posadzki w korycie
- kabel nad posadzką 200 cm + zapas 200 cm,

SZAFKA STERDWNICZA - nr 3 - DOSTARCZA PRODUCENT
(mulda przyjęciowa,kratka zielonych, podajnik taśmowy)
- kabel zasilający YSTY 5x16mm2 wyprowadzić z posadzki w korycie
- kabel nad posadzką 200 cm + zapas 200 cm,

SZAFKA STERDWNICZA - nr 4 - DOSTARCZA PRODUCENT - LOKALIZACJĘ USTALIĆ PODCZAS BUDOWY
(układ pakowania w BIG BAG)
- kabel zasilający YKY 5x16mm2
- kabel nad ziemią 200 cm + zapas 200 cm,

UWAGI: **Gniazda i puszki instalacyjne nieopisane do likwidacji Należy wykorzystać istniejące koryta kablowe.**

Temat opracowania:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA WIATY I SILOSU;
DZ. NR 136/5 OBR. LUBASZCZ, GM. NAKŁO NAD NOTECIĄ

Temat rysunku:
RZUT PARTERU – INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Inwestor: KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. DRZYMAŁY 4a
89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ

Projektował:
mgr inż. Piotr Majda
Uprawnienia Budowlane nr KUP/0087/PWBE/17
w specjalności elektrycznej bez ograniczeń

inż. Andrzej Polkowski
Uprawnienia Budowlane nr 7210-36-83
w zakresie instalacji elektrycznych

Data:	*Branża:*	*Nr rys.:* E-02
02.11.2020	ELEKTRYCZNA	*Skala:* 1:100