



Wpłynęło 13. 09. 2023

Nr
Hrac Załącznik
Świadectwo 2023

14. 09. 2023

RPW/13692/2023 P
Data:2023-09-13PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.65.2023

Nakło nad Notecią 13.09.2023r.

Egz. nr 3

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Paterku gm. Nakło nad Notecią**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, z wodociągu w Paterku gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	L.9051.105.1.2023/LLM z dnia 13.09.2023r	11.09.2023r.	SUW Paterok – kran metalowy w SUW
2.	L.9051.105.2.2023/LLM z dnia 13.09.2023r.	11.09.2023r.	ZNTK Paterok, zajezdnia lokomotyw – kran w toaletcie

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Paterku gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobrano próbki wody z wodociągu w Paterku gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powst. Włkp. 76, 89-200 Szubin

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo

F/PSSE-NA/N/96 z dnia 17.06.2019r.

strona1/stron2

- Nr L.9051.105.1.2023/LLM z dnia 13.09.2023r. **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w części C załącznika Nr 1 (tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na obecność bakterii grupy coli (oznaczona wartość: 1jtk/100ml, dopuszczalna wartość: 0jtk/100ml).
- Nr L.9051.105.2.2023/LLM z dnia 13.09.2023r. **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w części C załącznika Nr 1 (tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na obecność bakterii grupy coli (oznaczona wartość: 3jtk/100ml, dopuszczalna wartość: 0jtk/100ml).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią na podstawie uzyskanych wyników badań, po rozważeniu poziomu, rodzaju przekroczonego parametru i jego stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Paterku gm. Nakło nad Notecią, do czasu zakończenia działań naprawczych przez gestora wodociągu i przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi w Nakle nad Notecią wyniku badań, potwierdzającego doprowadzenie jakości wody do właściwych norm sanitarnych.**

Woda jest warunkowo zdatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Uwaga: wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Wyderski

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powst. Wlkp. 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią - egz. nr 3